

## 耐震改修工事監理報告書

垂水市長 **尾脇 雅弥** 殿  
依頼主 **垂水 太郎** 様建築士事務所 所在地 **垂水市〇〇(大字)〇〇番地**  
事務所名 **△△建築設計事務所**  
代表者名 **△△ △△**  
電話番号 **0994-〇〇-〇〇〇〇**

下記の木造住宅の耐震改修工事について、設計図書のとおり実施されていることを確認したので、報告いたします。

耐震診断技術者氏名 △△ △△

## 記

- 所在地 垂水市上町 114 番地
- 耐震改修工事を行った木造住宅の概要  
用途: 住宅  
(併用部分がある場合はその具体的用途: \_\_\_\_\_)  
延べ面積: 140.0 m<sup>2</sup> (住宅部分 140.0 m<sup>2</sup>)  
階数: 1 階  
建築年月: 昭和 54 年 9 月 (着工)
- 耐震改修工事を行った施工者の概要  
会社名: 有限会社 〇〇建設  
代表者名: 代表 □□ □□  
所在地: 垂水市〇〇(大字)〇〇番地  
電話番号: 0994-△△-△△△△
- 工事完了年月日 令和〇〇年〇月〇日
- 耐震診断の方法 一般診断法・精密診断法 (いずれかを○で囲む)
- 耐震診断結果 (一般診断法による上部構造評点又は精密診断法による上部構造耐力)

	改修前				改修後			
1 階	X	<b>0.72 点</b>	Y	<b>0.78 点</b>	X	<b>1.10 点</b>	Y	<b>1.16 点</b>
2 階	X	点	Y	点	X	点	Y	点

- 添付書類  
ア 耐震改修図面  
イ 施工写真  
ウ 耐震改修工事中間検査結果通知書の写し